

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 2 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Авроры 1а с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 99.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____

Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____

Микульский А. А.

Разнорабочий _____

Сахаров В. М.

AKT

« 2 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Ватутина 25а с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 36.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий  Микульский А. А.

Разнорабочий В. М. Сахаров В. М.

AKT

« 2 »

10

2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.

разнорабочий

Микульский А. А.

разнорабочий

Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Ватутина 256 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 36.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий Михайлов Микульский А. А.

Разнорабочий В. М. Сахаров В. М.

AKT

« 2 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Ватутина 25в с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 36.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий Михайлов Микульский А. А.

Разнорабочий Сахаров В. М.

AKT

« 2 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Кольцова 19 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:


1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий  Микульский А. А.

Разнорабочий  Сахаров В. М.

AKT

« 2 »

разнорабочий
разнорабочий

Микульский А. А.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, пер. Павлова 9а с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 90.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий  Микульский А. А.

Разнорабочий  Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 3 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, пер. Павлова 10а с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 512.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

Разнорабочий _____ Сахаров В. М.

AKT

« 3 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, пер Павлова 12 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

Разнорабочий Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 3 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, пер. Павлова 14 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора  Застрехин А.Ю.

Разнорабочий  Микульский А. А.

*Разнорабочий  Сахаров В. М.

AKT

« 3 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, пер. Павлова 16 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий Михайлов Микульский А. А.

Разнорабочий  Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 3 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Павлова 75 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 86.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

Разнорабочий _____ Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 3 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Павлова 80 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 48.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора		Застрехин А.Ю.
Разнорабочий		Микульский А. А.
Разнорабочий		Сахаров В. М.

AKT

« 4 »

разнорабочий
разнорабочий

Застрехин А.Ю.
Микульский А. А.
Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Павлова 91а с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 48.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора

Застрехин А.Ю.

Разнорабочий

Микульский А. А.

Разнорабочий

Сахаров В. М.

AKT

« 4 »

10

2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.

разнорабочий

Микульский А. А.

разнорабочий

Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Павлова 916 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 48.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:


1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора  Застрехин А.Ю.

Разнорабочий  Микульский А. А.

Разнорабочий  Сахаров В. М.

AKT

« 5

10

2024 г.

разнорабочий
разнорабочий

Микульский А. А.

Сахаров В. М.

целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.

2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.

3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.

4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора

Застрехин А.Ю.

Разнорабочий

Микульский А. А.

Разнорабочий

Сахаров В. М.

AKT

« 5 »

разнорабочий
разнорабочий

Микульский А. А.
Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Партизанская 12 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 80.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий  Микульский А. А.

Разнорабочий  Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 5 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Партизанская 14 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

*Разнорабочий _____ Сахаров В. М.

AKT

« 5 »

разнорабочий
разнорабочий

Микульский А. А.
Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Партизанская 16 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора

Застрехин А.Ю.

Разнорабочий

Микульский А. А.

Разнорабочий

Сахаров В. М.

AKT

« 9 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Партизанская 17 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 73.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий *Мих* Микульский А. А.

Разнорабочий  Сахаров В. М.

AKT

« 9 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Миккульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Партизанская 18 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 90.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий  Микульский А. А.

Разнорабочий Сахаров В. М.

AKT

« 9 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Партизанская 20 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 90.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий Мих Микульский А. А.

Разнорабочий  Сахаров В. М.

AKT

« g »

разнорабочий
разнорабочий

Микульский А. А.
Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Партизанская 24 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

* Разнорабочий В. М. Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 9 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Партизанская 40 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 70.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора



Застрехин А.Ю.

Разнорабочий



Микульский А. А.

Разнорабочий



Сахаров В. М.

AKT

« 10 »

разнорабочий
разнорабочий

Микульский А. А.
Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Победы 65 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 74.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

* Разнорабочий В. М. Сахаров В. М.

обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 10 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Победы 100 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 70.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора

Застрехин А.Ю.

Разнорабочий

Микульский А. А.

Разнорабочий

Сахаров В. М.

AKT

« 10 »

разнорабочий
разнорабочий

Микульский А. А.
Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Победы 110 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 70.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора Застрехин А.Ю.

Разнорабочий  Микульский А. А.

Разнорабочий  Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 10 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Победы 138 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 72.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора Застрехин А.Ю. Застрехин А.Ю.

Разнорабочий Микульский А. А. Микульский А. А.

Разнорабочий Сахаров В. М. Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 11 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Победы 152 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 96.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

Разнорабочий _____ Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 11 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Победы 176 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

Разнорабочий _____ Сахаров В. М.

AKT

« 11 »

10

2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.

разнорабочий

Микульский А. А.

разнорабочий

Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Сибирская 42а с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 100.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора Застрехин А.Ю.

Разнорабочий  Микульский А. А.

Разнорабочий  Сахаров В. М.

AKT

« 12 »

разнорабочий
разнорабочий

Микульский А. А.
Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Центральная 58а с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 79.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

Разнорабочий _____ Сахаров В. М.

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

« 12 » 10 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Калараш 646/2 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 107.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий _____ Микульский А. А.

Разнорабочий _____ Сахаров В. М.

AKT

« 12 » 06 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: зам. директора ООО «Лазаревское» Застрехин А.Ю.
разнорабочий Микульский А. А.
разнорабочий Сахаров В. М.

составили настоящий АКТ о том, что нами согласно исполнительно-технической документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Калараш 646/2, к1 с целью установления пригодности их к эксплуатации, с кв 1 по кв 73.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Сечение (диаметр) вентиляционных каналов 140*100мм.
2. Вентиляционные каналы выполнены из Бетона.
3. Все вентиляционные каналы от пыли и других предметов методом опускания шара диаметром 80мм.
4. Тяга в вентиляционных каналах на день проверки хорошая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы очищены и отвечают Правилам производства работ и могут быть допущены эксплуатации.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Зам. директора _____ Застрехин А.Ю.

Разнорабочий Микульский А. А.

Разнорабочий В. Сахаров Сахаров В. М.